

СОГЛАСОВАНО:

Председатель первичной профсоюзной организации муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Сосновского муниципального района Челябинской области

С.В. Закрева  
2021 г.

« 05 »

УТВЕРЖДАЮ:

Директор муниципального учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения» Сосновского муниципального района Челябинской области

Н.А. Либик  
2021 г.

« 05 »

## Инструкция

о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и неисправности установок противопожарной защиты

### 1. Дежурный (сторож) должен знать:

1. Инструкцию ответственного за пожарную безопасность для дежурного персонала (сторожа).
2. Тактико-технические характеристики приборов и оборудования установок пожарной автоматики, смонтированных в учреждении КЦСОН Сосновского муниципального района Челябинской области.
3. Наименование, назначение и месторасположения защищаемых (контролируемых) установками помещений.
4. Порядок пуска установки пожарной автоматики в ручном режиме.
5. Порядок ведения оперативной документации.
6. Порядок контроля работоспособного состояния установки пожарной автоматики на объекте.

### 2. При получении сигнала о пожаре дежурный персонал должен:

1. Определить месторасположение сработавшего извещателя по схеме трассировки лучей и сбросить сигнал.
2. Выяснить на месте обстоятельства срабатывания извещателя (пожар, ложное срабатывание, отключение электроэнергии т.п.).

### 3. При обнаружении пожара (истинное срабатывание):

- 3.1. Сообщить о пожаре по любому из телефонов: с городских телефонов - 01, 112, с мобильных телефонов: оператор "Мегафон" - "010", "112"; оператор "МТС" - "010", "112"; оператор "Билайн" - "001", "112", четко называть: адрес организации, место возникновения пожара, указав, при наличии возможности, что горит, свою должность и фамилию.
- 3.2. Сообщить о пожаре руководителю организации, в случае его отсутствия – лицу, его замещающему.

3.3. Далее дежурный персонал действует в соответствии с Инструкцией о действиях дежурного персонала при возникновении пожара в ночное время.

#### **4. При отсутствии пожара**

##### **4.1. Ложное срабатывание:**

4.1.1. дежурный персонал должен сбросить сигнал либо отключить сработавший луч или пожарный извещатель способом, который указан в инструкции по эксплуатации пожарной сигнализации;

4.1.2. сообщить о факте ложного срабатывания ответственному лицу по пожарной безопасности в учреждении, для дальнейшей передачи данной информации в организацию, которая осуществляет техническое обслуживание сигнализации;

4.1.3. о поступивших сигналах и принятых мерах дежурный должен произвести запись в эксплуатационный журнал системы.

##### **4.2. При неисправности:**

4.2.1. в случае подтверждении сигнала о неисправности систем пожарной автоматики дежурный персонал должен принять меры к дополнительной охране объекта защиты;

4.2.2. сообщить о случившемся ответственному за эксплуатацию систем пожарной автоматики в учреждении, а в дальнейшем в организацию, которая осуществляет техническое обслуживание сигнализации;

4.2.3. о поступивших сигналах и принятых мерах произвести запись в эксплуатационный журнал системы. Произвести сброс сигнала.

Инструкция составлена:

Ответственным за пожарную  
безопасность

заведующей хозяйством Зид С.В. Закревой

Ознакомлены:

Сторож Черненко Черненко А.И.

Сторож Серышков Серышков К.С.

Сторож Васильева Васильева О.А.

Уборщик служебных  
помещений Кошелева Кошелева Е.А.

Иванова Иванова А.Р.  
Волков Волков С.В.